

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS D'EAU
Indicateurs de performance P101.1, P102.1 et P108.3

Maître d'ouvrage : **COMMUNE DE CRETS-EN-BELLEDONNE**

Indicateur paramètres physico-chimiques

Année	NOMBRE DE PRELEVEMENTS	NOMBRE DE PRELEVEMENTS CONFORMES	TAUX DE CONFORMITE*
2015	64	62	96,9 %

Indicateur paramètres bactériologiques

Année	NOMBRE DE PRELEVEMENTS	NOMBRE DE PRELEVEMENTS CONFORMES	TAUX DE CONFORMITE*
2015	61	48	78,7 %

* pourcentage à utiliser uniquement pour les collectivités de plus de 5000 habitants ou les unités de production de plus de 1000m3/j

Indicateur de la protection de la ressource

Captages	D.U.P. - Date	Etat de la procédure	Indice pour la ressource *	Débit moyen (m3/j)
BELLE AIGUETTE		Procédure en cours	40%	4
BERGIN	25/11/2004	Procédure terminée (captage public)	60%	13
BOURNE	27/09/2011	Procédure terminée (captage public)	60%	118
COUDRAY		Procédure non poursuivie	40%	7
CRET DU POULET	27/09/2011	Procédure terminée (captage public)	60%	118
FEYJOUX	27/09/2011	Procédure terminée (captage public)	60%	17
GRAND PLAN	27/09/2011	Procédure terminée (captage public)	60%	118
GRANGE COUDRAY	27/09/2011	Procédure terminée (captage public)	60%	118
GROS CARRE	27/09/2011	Procédure terminée (captage public)	60%	118
L'ADRET DE BARLET	27/09/2011	Procédure terminée (captage public)	60%	160

MURES	06/01/2005	Procédure terminée (captage public)	60%	52
PERCHE	27/09/2011	Procédure terminée (captage public)	60%	118
PRA DERRIER		Procédure non poursuivie	0%	96
TOUVIERE SECOURS	25/11/2004	Procédure terminée (captage public)	60%	52
TUF	27/09/2011	Procédure terminée (captage public)	60%	10
VARGNES	27/09/2011	Procédure terminée (captage public)	60%	118

indicateur pondéré sur le débit pour la collectivité :	55,2 %
--	--------

* voir règles de calcul au verso du document